

Netzstrukturdaten

§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 1	Jahreshöchstlast MSP	10.792 kW
	Jahreshöchstlast MSP/NSP	8.772 kW
	Jahreshöchstlast NSP	7.850 kW
	Lastverlauf MSP	siehe Lastverläufe
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastverläufe
	Lastverlauf NSP	siehe Lastverläufe
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	siehe Lastverläufe
	Summenlast der Netzverluste	siehe Lastverläufe
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 4	Summenlast der der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	siehe Lastverläufe
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 5	Höchstentnahmelast MSP	10.901 kW
	Höchstentnahmelast MSP/NSP	8.899 kW
	Höchstentnahmelast NSP	8.239 kW
	Lastverlauf MSP	siehe Lastverläufe
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastverläufe
	Lastverlauf NSP	siehe Lastverläufe
	Bezug der MSP	46.523.883 kWh
	Bezug der MSP/NSP	37.238.000 kWh
	Bezug der NSP	33.725.869 kWh
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MSP	1.690.791 kWh
	Summe aller Einspeisungen MSP/NSP	425.161 kWh
	Summe aller Einspeisungen NSP	7.745.775 kWh
	Lastverlauf MSP	siehe Lastverläufe
	Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastverläufe
	Lastverlauf NSP	siehe Lastverläufe
§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 7	Mengen der Verlustenergie	2.845.220 kWh
	Preise der Verlustenergie	5,430 Ct/kWh
§10 StromNEV Abs. 2	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP	1,00%
	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP/NSP	1,50%
	Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres NSP	8,74%
§27 StromNEV Nr.6	Versorgte Fläche zum 31. Dez des Vorjahres	10,3 km ²
§27 StromNEV Nr.7	Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31. Dez des Vorjahres	74,2 km ²